

# ПАМЯТКА

## по обеспечению пожарной безопасности в местах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей

1. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, ответственное лицо проводит противопожарный инструктаж со всем персоналом задействованным в проведении мероприятия с массовым пребыванием людей.

2. В здании на объекте с массовым пребыванием людей в котором одновременно находится 50 и более человек, руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

3. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

4. Запрещается курение на территории и в помещениях объекта с массовым пребыванием людей, руководитель обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности и "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

5. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости и одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

6. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей **обеспечивает** :

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности и в части соблюдения мер пожарной безопасности (состояние путей эвакуации, наличие огнетушителей, работоспособность пожарной сигнализации, исправность эвакуационного освещения на путях эвакуации, состояние и исправность электроприборов);

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

7. Проведение мероприятий с массовым пребыванием людей для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха – допускается только на 1-м этаже.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

**Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загораживать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.**

8. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

9. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

10. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги

б) размещать (устраивать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в отключенном положении, а также снимать их;

ж) изменять направление открывания дверей.

11. На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

12. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электрических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

13. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

14. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

**Эвакуационное освещение** должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

15. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

16. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности и оформляет акт проверки.

17. Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов.

*18. В инст рукции о мерах пож арной безопасност и указывают ся лица, от вет ст венные за обеспече ние пож арной безопасност и, в т ом числе за:*

*а) сообще ние о возникнове нии пож ара в пож арную охра ну и оповеще ние (информирова ние) руководст ва и деж урных служ б объект а зашит ы;*

*б) организа цию спаса ния людей с использова нием для эт ого имеющихся сил и средств, в т ом числе за оказа ние первой помощи пост радавшим;*

*в) провер ку включе ния авт омат ических сист ем прот ивопож арной зашит ы (сист ем оповеще ния людей о пож аре, пож арот ушения, прот иводымной зашит ы);*

*г) от ключе ние при необходимост и элект роэне ргии*

*е) удале ние за преде лы опасной зоны всех людей, не участ вующих в т ушении пож ара;*

*ж) осущест вление общего руководст ва по т ушению пож ара (с учет ом специфических особенност ей объект а зашит ы) до прибыт ия подразделе ния пож арной охра ны;*

*з) обеспече ние соблюде ния т ребований безопасност и работ никами, принимающими участ ие в т ушении пож ара;*

*и) организа цию одновре менно с т ушением пож ара эвакуа ции и зашит ы мат ериальных ценност ей;*

*к) вст речу подразделе ний пож арной охра ны и оказа ние помощи в выборе крат чайшего пут и для подъез да к очагу пож ара;*

*л) сообще ние подразделе ниям пож арной охра ны, привлекаемым для т ушения пож аров и прове дения связанных с ними первоочередных авар ийно-спасат ельных работ , сведений, о находя щихся в здании людях, сведений необходимых для обеспече ния безопасност и личного сост ава, о храня щихся на объект е зашит ы опасных (взрывоопасных), взрывчат ых, сильнодейст вующих ядовит ых веществ ах;*

*м) по прибыт ии пож арного подразделе ния информирова ние руководит еля т ушения пож ара о конст рукт ивных и т ехнологических особенност ях объект а зашит ы, прилегающих ст роений и сооруже ний, о количест ве и пож ароопасных свойст вах хранимых и применяемых на объект е зашит ы веществ в, мат ериалов, изделий и сообще ние других сведений, необходимых для успешной ликвида ции пож ара;*

*19. В зданиях на каж дом эт аж е размещает ся не менее 2 огнет ушит елей.*

*20. Расст ояние от возмож ного очага пож ара до мест а размеще ния переносного огнет ушит еля (с учет ом перегородок, дверных проемов, возмож ных загроможде ний, оборудова ния) не долж но превышат ь 20 мет ров для помеще ний админист рат ивного и общест венного назна чения.*

*21. Огнет ушит ели, размеще нные в коридорах, проходах, не долж ны препят ст вовать безопасной эвакуа ции людей. Огнет ушит ели следует распола гат ь на видных мест ах вблизи от выходов из помеще ний на высот е не более 1,5 мет ра.*